

Materiál č.**Počet příloh: 1**

- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik

Název materiálu: Udělení souhlasu s odváděním odpadních vod z ČOV do bezejmenného vodního toku IDVT 10215970

Předkladatel: Bc. Aneta Repperová

Podpis:



Dopad na rozpočet: NE

Stanovisko správce rozpočtu: Bez vlivu na rozpočet

Podpis:



Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):

Radě obce Petrovice u Karviné je předložena k projednání žádost pana Romana Radeckého, bytem Petrovice u Karviné 638, 735 72 Petrovice u Karviné o udělení souhlasu s odváděním odpadních vod z domovní ČOV pro stávající rodinný dům na pozemku parc. č. 610/22 v katastrálním území Petrovice u Karviné do bezejmenného vodního toku IDVT 10215970 na pozemku parc. č. 614 v katastrálním území Petrovice u Karviné. Jedná se o stávající vypouštění přečištěných odpadních vod, které bylo povoleno rozhodnutím MM Karviná č. j. MMKL/074254/2008 ze dne 12.5.2008. Panu Radeckému vypršela platnost povolení a musí žádat o povolení nové.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Na základě stanoviska Povodí Odry, státní podnik navrhuji udělit souhlas panu Romanovi Radeckému, bytem Petrovice u Karviné 638, 735 72 Petrovice u Karviné s odváděním přečištěných odpadních vod ze stávající ČOV pro rodinný na pozemku parc. č. 610/22 v katastrálním území Petrovice u Karviné do bezejmenného vodního toku IDVT 10215970 na pozemku parc. č. 614 v katastrálním území Petrovice u Karviné.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

rozhodla

udělit souhlas Romanovi Radeckému a Monice Radecké, oba bytem Petrovice u Karviné 638, 735 72 Petrovice u Karviné s odváděním přečištěných odpadních vod z ČOV pro rodinný dům na pozemku parc. č. 610/22 v katastrálním území Petrovice u Karviné do bezejmenného vodního toku IDVT 10215970 na pozemku parc. č. 614 v katastrálním území Petrovice u Karviné.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13.03.2024

Roman Radecki

Petrovice u Karviné 638

73572 Petrovice u Karviné

Naše č.j.: POD/4873/2024

Spis. zn.: 923.3_15

Vyřizuje: Ing. Martin Skalička

Tel.: 596657267

E-mail: Martin.Skalička@pod.cz

Datum: 26.03.2024

Stanovisko správce povodí k návrhu žádosti o nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, k.ú. Petrovice u Karviné

Požádali jste nás o vyjádření k návrhu žádosti o nové povolení k vypouštění odpadních vod z rodinného domu, který je situován na parcele č. 610/22 v k.ú. Petrovice u Karviné. Jedná se o stávající vypouštění odpadních vod z DČOV do vod povrchových, které bylo povoleno rozhodnutím MM Karviná č.j. MMKL/074254/2008 ze dne 12.5.2008. Recipientem odpadních vod je vodní tok Zimný důl (IDVT 10215972). Vypouštěním předčištěných OV je dotčen vodní útvar povrchových vod ID HOD0850 Petrůvka od státní hranici po ústí do Olše, jehož stav je nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Za předpokladu, že jakost vody na odtoku z čistírny bude v souladu s emisními standardy pro tuto kategorii ČOV (dle NV č. 401/2015 Sb.), lze konstatovat, že z hlediska správy povodí a zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. V rámci nového povolení požadujeme upřesnit říční kilometr zaústění OV.

Zároveň upozorňujeme, že v daném vodním útvaru jsou naplánovaná konkrétní opatření k dosažení cílů uvedených v Plánu dílčího povodí Horní Odry (HOD30701026 Petrovice u Karviné – výstavba kanalizace a ČOV). V případě, že po realizaci tohoto opatření bude možné se na tuto kanalizaci napojit, budeme z hlediska správy povodí a péče o jakost vod požadovat zrušení čistírny a přepojení odpadních vod z předmětného RD na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas L.

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry
státní podnik
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
a Přívoz u Ostravy
IČ: 7090021, DIČ: CZ7090021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584
č. ú.: 1320871002/5500
www.pod.cz